

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» предоставляем отчетность за июнь 2017г.

Раскрытие информации абзаца 18 пп. «б» п.11: «О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)»

Работы участка ТП и ЛЭП ТСЦ в июне 2017г.			
№ п/п\	Наименование объекта	Вид работы	Дата ремонта
1	Трансформаторная подстанция КТП-193	ППР	03.06.2017г.
2	Трансформаторная подстанция КТП-70	ППР	04.06.2017г.
3	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-11 яч.8-13	ППР	10.06.2017г.
4	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-5 яч.17-28	ППР	11.06.2017г.
5	Трансформаторная подстанция КТП-141	ППР	17.06.2017г.
6	Трансформаторная подстанция КТПН-135, 136, 137	ППР	18.06.2017г.
7	Трансформаторная подстанция КТП-62	ППР	12.06.2017г.
8	Трансформаторная подстанция КТП-132	ППР	25.06.2017г.
9	Кабельная линия КП8-ТП81	Ремонт высоковольтной кабельной линии с прокладкой нитки кабеля ААШВ-6кВ сеч.3х50 на поврежденном участке кабельной линии транше 50м , по стене корпуса БРЦ 20м, по стене 42корпуса 10м с монтажом по 2шт. соединительных кабельных муфт(всего 6шт.) проведение испытаний.	01-07.06.17г.
10	Главная понизительная подстанция ОРУ-110кВ	Ремонт 1 секции ОРУ-110/6 линейного разъединителя ЛР	08-09.06.2017
11	Трансформаторная подстанция ТП-35 Т1	Ремонт и доливка трансформаторного масла ВГ в силовой трансформатор ТМ1000/6/0,4	19.06.2017
12	Трансформаторная подстанция КТП-104 КУ-1	Ремонт конденсаторной установки с заменой 2шт. пускателей ПМ-12 6-ой велич., конденсаторов в кол-ве 3шт.	20-21.06.2017
13	Трансформаторная подстанция КТП-94 Т1	Ремонт конденсаторной установки с заменой пускателей ПМ-12 5-ой велич., конденсаторов в кол-ве 3шт., предохранители -1шт.	20-21.06.2017
14	Закрытое распределительное устройство ЗРУ-6кВ ГПП яч.20	Ремонт привода МВ ячейки с заменой катушек индуктивности (2шт.)	22.06.2017

15	Главная понизительная подстанция ОРУ-110кВ	Ремонт системы охлаждения силового трансформатора ОРУ-110 Т-2, с заменой питающего кабеля. оливка трансформаторного масла ВГ в силовой трансформатор ТМ1000/6/0,4оливка трансформаторного масла ВГ в силовой трансформатор ТРДН-25000/110/6кВ	26.06.2017
16	Трансформаторная подстанция КТП-91 ф.2	Ремонт автоматического выключателя АВМ-4Н 400А.	26.06.2017